

Администрация муниципального образования  
«Город Кирово-Чепецк» Кировской области  
Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
детский сад № 3 города Кирово-Чепецка  
Кировской области  
(МБДОУ детский сад № 3)  
613047, Кировская область,  
г. Кирово-Чепецк,  
ул. Ленина, д. 2, кор. 3  
тел / факс (83361) 6-31-01  
E-mail kchds3@mail.ru  
ИНН/КПП 4312119200/431201001  
ОГРН 1024300752695

Начальнику ОНДПР Кирово-Чепецкого  
района и города Кирово-Чепецка УНДПР  
Главного управления МЧС России по  
Кировской области Митюкову М Н

«31» мая 2023 г. № 92

#### Информация о выполнении предписаний

В ходе плановой проверки МБДОУ детский сад №3 в 2021 году, были выявлены нарушения, срок устранения которых заканчивался 01.06.2023 года. Нарушения были устранены

1. В здании детского сада не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения. **Данное нарушение устранено.**

2. У двух пожарных шкафов №6 и №8, расположенные на 2 этаже здания детского сада, не обеспечивается открывание дверей шкафов на 90 градусов. Согласно письма от обслуживающей организации ООО «Межрегионкомплект», вносить изменения в расположение шкафов не представляется возможным. В подвале здания детского сада допускается хранение мебели и других предметов (детские деревянные кроватки, стульчики, картонные коробки). **Данное нарушение устранено.**

3. Второй этаж здания не защищен звуковыми извещателями системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в групповых ячейках (спальни, игровая) групп №4 и №6 первого этажа здания детского сада не обеспечивает соответствующий уровень звука – не менее 70 дБА (при замерах уровень звука составил 61 и 65 дБА). Согласно письма от обслуживающей организации ООО «Межрегионкомплект», вносить изменения в систему оповещения о пожаре не представляется возможным.

4. Высота ступеней крыльца (высотой более 45см) расположенное у эвакуационного выхода из спортзала отсутствует ограждение с поручнями (крыльцо частично разрушено). Высота ступеней крыльца расположенное у эвакуационного выхода из спортзала составляет 26 см, требуемое не более 22 см. **Данное нарушение устранено.**

Заведующий МБДОУ детский сад №3



М А Чиркова