

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул Маклина,65, г Киров, 610035, тел 54-69-62 (код 8332), E-mail firekir@kirpo.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка

(наименование органа надзора)

П Р Е Д П И С А Н И Е № 36 / 1 / 1-7

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3
города Кирово-Чепецка Кировской области –
Заведующему МБДОУ детский сад №3 города Кирово-Чепецка Кировской области
Чирковой Марии Александровне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области

(наименование органа надзорной деятельности)

(главного государственного инспектора Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка Кировской области по пожарному надзору) Митюкова М Н от 26.03.2021 № 36 ст ст. 6,6 1
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена плановая,
выездная проверка здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 3 города Кирово-Чепецка Кировской области по адресу Кировская
область, г Кирово-Чепецк, ул Ленина, 2/3, государственным инспектором Кирово-Чепецкого
района и города Кирово-Чепецка по пожарному надзору Мильковым Д Г

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ детский сад № 3 Чирковой М А

(указываются должности, фамилия, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только «вып»)
1	2	3	4	5
1	В здании детского сада не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения	ППР в РФ 1479 ¹ п.23, п 37	01.06.2022 НБ	

¹ Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479

1	2	3	4	5
НВЗ	2	У двух пожарных шкафов №6 и №8, расположенные на 2 этаже здания детского сада, не обеспечивается открывание дверей шкафов на 90 градусов	ППР в РФ 1479 п 50 ГОСТ Р 51844-2009 ² п 5 11.	01 06 2022
НВ	3	Высота ступеней крыльца расположенное у эвакуационного выхода из спортзала составляет 26 см, требуемое не более 22 см	СП-1 ³ п 4 4 3	01 06 2022
НВ	4	У ступеней крыльца (высотой более 45 см) расположенное у эвакуационного выхода из спортзала отсутствует ограждения с поручнями (крыльцо частично разрушено)	СП-1 п 4 35	01 06 2022
НВ	5	Второй этаж здания не защищен звуковыми извещателями системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре	ФЗ-123 ⁴ ст 84 ч 4, СП 3 13130 2009 ⁴ п 4 1, 4 2, 4.3, 4 6, 4 8, таблица 1 п 1, таблица 2 п. 1	01 06 2022
НВ	6	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в групповых ячейках (спальни, игровая) групп №4 и №6 первого этажа здания детского сада не обеспечивает соответствующий уровень звука - не менее 70 дБА (при замерах уровень звука составил 61 и 65 дБА)	ФЗ-123 ⁵ ст 84 ч 4, СП 3 13130 2009 ⁴ п 4 1, 4 2, 4.3, 4 6, 4 8	01 06 2022
НВ	7	В подвале здания детского сада допускается хранение мебели и других предметов (детские деревянные кроватки, стульчики, картонные коробки)	ППР в РФ 1479 п 16 б)	01.06.2022

Порядок и способы устранения указанных нарушений определяются хозяйствующим с самостоятельно. Непосредственное исполнение указанных нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности является не единственным способом исполнения настоящего предписания. Часть нарушений может быть устранена организационно-распорядительными мероприятиями, либо иными способами, запрещенными действующим законодательством.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Порядок обжалования предписания

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками устранения юридическое лицо вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

В досудебном порядке настоящее предписание может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), e-mail firekir@kirpo.kirov.ru). Жалоба может быть подана в течение 15 суток с момента вынесения настоящего предписания. Порядок досудебного рассмотрения регламентирован разделом V Приказа МЧС России от 28 06 2012 N375.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной

² ГОСТ Р 51844-2009 «Шкафы пожарные» Общие технические требования. Методы испытания

³ Свод правил 13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

⁴ Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

⁵ Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.
 Порядок оспаривания ненормативных правовых актов в арбитражном суде регламентирован Главой 24 АПК РФ

Порядок оспаривания правовых актов в судах общей юрисдикции регламентирован Главой 24 ГПК РФ. Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ч.1 ст. 256 ГПК РФ). Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды, облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц государственной пошлиной не облагаются.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор Кирово-Чепецкого района и города Кирово-Чепецка по пожарному надзору Мильков Д Г

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

28 04 2021 г

Предписание для исполнения получил

✓



(подпись)

Заведующий МБДОУ детский сад № 3 Чиркова Мария Александровна

(должность, фамилия, инициалы)

28 апреля 2021 г